**Опечатки в Общем Каталоге Legrand 2008-2009**

| Страница | Опечатка |
|---|---|
| 43 | Иллюстрация для Кат. № 263 15 находится на стр. 41 |
| 116 | Кат. № 073 51 - заменяется на Кат. № 073 53. Кат. 075 35 - удален |
| 124 | В блоке "Ограничители перенапряжений 230-400 В~" фраза "Предназначены для защиты установок, питаемых воздушными линиями" - не верна |
| 127 | Для Кат. № 040 50 указана неправильная схема. См. схему для Кат. № 040 49 |
| 127 | Для Кат. № 040 69 тип контакта 3 НО (3 НЗ - неверно.). 3 полюса - 400 В~ |
| 138 | Кат. № 046 30 заменяется на Кат. № 046 31. Кат. № 046 33 заменяется на Кат. № 046 34. Кат. № 046 35 заменяется на Кат. № 046 36. Кат. № 046 37 заменяется на Кат. № 047 75. Кат. № 046 41 заменяется на Кат. № 047 77. Кат. № 046 42 заменяется на Кат. № 047 78. Кат. № 046 43 заменяется на Кат. № 047 79. |
| 152 | Кат. № 373 59 имеет минимальную упаковку 80 штук |
| 164 | Кат. № 001640 не существует, подлежит удалению |
| 219 | Кат. № 205 82 заменен на 205 29 |
| 278 | Кат. № 6361 96 устаревший и подлежит удалению |
| 244 | Заголовок столбца "Неперфорированные, встроенные" - не верен. Верный заголовок "Перфорированные Lina 12,5". Следующий заголовок столбца "Перфорированные Lina 12,5" - не верен. Верный заголовок "Перфорированные Lina 25" |
| 246 | Сборный шкаф с прозрачной дверью имеет Кат.№ 473 62 (Кат.№ 373 62 - неверный) |
| 252 | В абзаце "Комплект боковых неперфорированных цокольных панелей" верный текст: Состоит из 2 неперфорированных цокольных панелей высотой 100 мм или 4 панелей высотой 100 мм |
| 268 | В абзаце "Шкафы Altis для 19'' стоек: Стойки 19'' 42 U и боковые панели заказываются отдельно |
| 276 | Заголовок правого столбца "Atlantic - LA IP 65" - неверный, верный "Atlantic - IP 55" |
| 282 | Подпись под изображением 362 55 + пластины Cabstop 64 95 + набор 364 98 + петли 364 09 - Кат.№ 64 95 - неверный и меняется на 364 95 |
| 283 | Подпись под изображением 362 66 + стойки 344 90 + 2 пластины 346 39 + набор осветительный 345 79 с траверсом 346 03 + карман для чертежей 347 63 + рымболты 362 46: Кат. № 362 66 - неверный и меняется на Кат. № 362 86 |
| 324 | Кат. № 504 11 - устаревший и подлежит удалению |
| 328 | Изменения в минимальной упаковке. С 382 10 до 382 19 - мин. упак. 1200. С 38110 до 38276 - мин.упак. 300. С 382 29 до 382 29 - мин.упак. 1200. С 383 30 до 382 96 - мин.упак. 300. |
| 392 | Кат. № 7757 44 Фраза "Повторитель может передать авар.сигнал через контакт 6А на телефонный трансмиттер Кат. № 432 76 с блоком питания Кат. № 042 10" не верная и подлежит удалению |
| 401 | Кат. № 633 01 Доступны 2 функции: - освещение, дверь с приводом или вторая входная дверь (интерфейс In One by Legrand кат. 036 48 стр. 402). Фраза "реле с сухим контактом Кат. № 643 21" неверна |
| 405 | Кат. № 3744 20 Дополнительный монитор - верно. Дополнительный телефон - неверно. |
| 411 | Кат. № 739 80 Делитель TV, 2 выхода "2" |
| 425 | Кат. № 670 84 Фразы "Исп. для управления и регулировки люминисцентных ламп 100 ВА" и "Может управлять приводом "вентиляции 100 ВА" не верны, д.б. удалены. |
| 427 | Кат. № 670 08 Переключатель на 2 направления со шнуром 10 АХ |
| 442 | Лицевая панель "Слоновая кость" для розетки 2К+З на винтах (нем.стандарт) имеет Кат. № 662 52 (682 52 - неверно). |
| 444 | Кат. № 662 58, рамка "Слоновая кость" для коммутатора на 6 портов RJ45 - не существует. |
| 450 | Для рамки Шафран: рамка 4/5 модулей + суппорт, верные артикулы: 696 75 + 802 52 |
| 459 | Кат. № 801 54 / 801 85 коробка для розеток 20 и 32 А: Для кабельных выводов кат. № 314 90, а также розеток 20 А и 32 А кат. № 558 12/15/17, 554 52/55/57 |
| 466 | Розетка со светорегулятором, лицевая панель и клавиша Алюмат, верные артикулы: 877 37 + 877 40 |
| 480 | Кат. № 7756 56 - Датчик движения 400 Вт 2- проводный |
| 494 | Лицевая панель с выходом 60° для волоконно-оптической розетки с держателем этикеток: цвет Dark Bronze имеет Кат. № 7712 84, цвет Aluminium имеет Кат. № 7713 84 |
| 514 | Кат. № 774328, 774428, 770128 - выключатель - верно, переключатель - неверно |
| 515 | Кат. № 7702 18 заменяется на Кат. № 7701 19 Кнопка перекидная со шнуром |
| 525 | Рамка Кантри в исполнении 5 постов имеет Кат. № 7700 29 |
| 526 | Подпись под изображением 774615+774641, Кат.№ 774615 меняется на Кат.№ 773638 |

| | |
|---|---|
| 528 | Кат. № 7727 98 заменяется на Кат. № 7737 96 |
| 543 | Розетка 3*2К+З под углом 45 имеет Кат. № 772 82 (Кат. № 772 83- неверный) |
| 564 | Кат. № 741 32 2К+З с механической блокировкой |
| 594 | В надписи к иллюстрации 314 13 + 316 46 Рамка Oteo вертикальный / горизонтальный монтаж. Кат. № 314 13 заменяется на 314 18 |
| 600 | В заголовке "мини-каналы программы Celiane", цвет титан - неверно. Цвет белый - верно. |
| 616 | Кат. № 107 65 Применяется с внутренним углом Кат. № 106 05 |
| 628 | Кат. № 307 35, 307 36, 307 27, 307 28, 307 29 - полу-колонны. Мини-колонны- неверно. |
| 629 | Отсутствует Кат. № 032804 DLP переходник для кабель-каналов 160x65 |
| 629 | Кат. № 300 92: Размер сечения 50 x 12 мм (41 x 10 - неверно) |
| 630 | Кат. № 896 40 меняется на 896 42, 896 41 меняется на 896 43, 896 45 меняется на 896 47 и 896 46 меняется на 896 48. Розетки категории UTP |
| 631 | Кат. № 896 42, 896 43, 896 47, 896 48 - розетки категории UTP |
| 665 | Инфекторы- неверно. Инжекторы - верно |
| 670 | В надписи к иллюстрации Кат. № 787 95 - заменяется на Кат. № 786 95 |
| 674 | Кат. № 517 37 заменяется на 516 37 |
| 677 | Кат. № 325 10 - заменятся на Кат. № 325 08. Кат. № 325 11 - заменяется на Кат. № 325 09 |
| 679 | Оптические патч-корды OM 3 многомодовые (50 / 125 кмк), патч-корд длиной 3 м для дуплексной сязи LC/LC имеет Кат. № 326 17 |
| 690 | Адаптеры IP55-IK07 для двухмодульных механизмов Mosaic. Могут использоваться с любыми механизмами Mosaic, обеспечивающими степень защиты IP 55. Фраза "кроме. Кат. № 746 55 / 47 " неверная. |
| 692 | Кат. № 697 16 Промежуточный переключатель |
| 692 | Выключатель с ключом 10 А - 250 В. Кат. № 697 06 / 697 57 - Должен быть укомплектован цилиндром кат. № 696 95. Кат. № 696 75 заменен на Кат. № 697 95 |
| 694 | Верный Кат. № суппорта с рамкой для встроенного монтажа 696 81 |
| 697 | Кат. № 904 84 Лампы для подсветки см. Кат. № 899 01/02/07 |
| 697 | Кат. № 904 82 Кнопочные выключатели 10 А Лампы для подсветки Кат. № 899 01/02/07 |
| 715 | Верная подпись под изображением 617 46 + 617 92 + 0609 15, надпись EXIT - неверно, надпись ВЫХОД - верно |
| 715 | Антивандальные светильники Кого имеют степень защиты IP 54 |
| 717 | Верная подпись под изображением 660 01 + 660 90 + 660 92 + 6608 66 |